



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

MISKOLCI JÁRÁSI HIVATALA
KÖZLEMÉNY

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán indult,
a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet („R”) hatálya alá tartozó
előzetes vizsgálati eljárásról

Ügy száma: BO-08/KT/03193/2019.

Kérelmező: Érv Zrt. (3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1.)

Ügy tárgya: Onga és Borsodszirák közötti ivóvíz távvezeték létesítése (Miskolc-Borsodi régió közötti kooperációs távvezeték építése)

A tervezett létesítmény:

Az ÉRV Zrt. üzemeltetésében lévő Borsodsziráki vízműtelep üzembiztonságának növelése és a vízigények biztonságos kielégítése érdekében 22 837 fm hosszban távvezeték építése tervezett.

A távvezeték 0+000 kezdő szelvénye csatlakozik a DN600 acél üzemelő vízvezetékhez, egy nyomásfokozó állomás beépítésre tervezett a 0+007 szelvényben.

A vezeték a 22+837 végszelvényben a Borsodsziráki vízműtelepen épülő 2x750 m³-es medence zárkamrájához csatlakozik.

A rendszer által biztosított vízmennyiség: 8000 m³/nap

Maximális vízigény: 350 – 375 m³/h (20 – 22 órában szolgáltatva)

A csatlakozási pontban a jellemző nyomás érték 5,8 -6,2 bar.

A vízigényeket a Borsodsziráki vízműtelepen lévő térszíni medencékből és az épülő 2x750 m³-es medencékből biztosítják.

Nyomásfokozó (csőtető) szintje: 115,88 mBf

Távvezeték legmagasabb csőtető szintje: 147,21 mBf

Geodetikus magasság különbség: 31,33 m

Minimális csőátmérő: DN352 mm (D400 mm)

A beruházással érintett ingatlanok helyrajzi számai:

Felsősolca 019, 020, 024, 031, 035, 037, 038, 040/1, 052, 053/3, 054 hrsz.

Arnót 047, 049, 062 hrsz.

Sajópálfala 032/1, 032/2, 042 hrsz.

Sajóvámos 043/1, 088/3, 090/3, 090/15, 091/32, 094/61, 098/2, 0101, 0143/1, 602 hrsz.

Sajósenye 15, 16,023, 64/2, 65 hrsz.

Boldva 04, 08, 011, 25/3, 26, 27, 30, 49/1, 062 hrsz.

Ziliz 010/2, 012/1, 013/3, 013/4, 015, 016, 018/4, 022/1, 025 hrsz.

Sajószentpéter 014 hrsz.

Borsodszirák 019 hrsz.

A beruházással érintett ingatlanok művelési ágai: kivett országos közút, kivett közút, kivett út, szántó, Sajó folyó, kivett vízmű, legelő, kivett közterület, kivett közforgalmú vasút, kivett csatorna, kivett Bódva folyó

A beruházás megkezdésének várható időpontja: 2019. III. negyedév.

A kivitelezés várható időtartama: 18 hónap

A „R” 7. számú melléklet I.1. pontja szerinti közvetlen hatásterület vélelmezett határa:

Felsőzsolca, Arnót, Sajópálfala, Sajóvámos, Sajósenye, Boldva, Ziliz, Sajószentpéter, Borsodszirák

Az eljárás megindításának napja: 2019. március 6.

Az eljárás ügyintézési határideje: 2019. április 19.

Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartam:

- az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama,
- az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama, ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye.

Ügyintéző neve: Lakatosné Horváth Nikoletta

Elérhetősége (e-mail): komplex.fo.miskolc@borsod.gov.hu

Az eljárás során a Környezetvédelmi Hatóság:

1. A közleményt hivatalában, valamint a honlapján közzéteszi a „R” 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
2. A „R” 3. § (4) bekezdése szerint a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének megküldi a közleményt, a kérelem és mellékleteinek nyomtatott példányát; a feltételezhetően érintett települések jegyzőinek a közleményt, a közlemény közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tétele érdekében.

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, továbbá a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a közlemény megjelenését követő **21 napon belül** közvetlenül a **Környezetvédelmi Hatósághoz** észrevételt lehet tenni írásban (fax, posta, e-mail).

A kérelem mellékletei megtekinthetők nyomtatott formában a Környezetvédelmi Hatóságnál és az érintett önkormányzatok (Felsőzsolca, Arnót, Sajópálfala, Sajóvámos, Sajósenye, Boldva, Ziliz, Sajószentpéter, Borsodszirák) jegyzőjénél, valamint a <http://emiktf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html> internetes oldalon, **BO-08/KT/3193/2019.** számon.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja:

1. Megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és a „R” 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások. Jelentős környezeti hatás feltételezése esetén dönt a környezeti hatásvizsgálat szükségességéről, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeiről.

Ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg.

2. Ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változato(ka)t, melyek létesítését megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja.
3. A létesítést kizáró ok esetén megállapítja, hogy a tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható.
4. Ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni.
5. Ha valamely NATURA 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.

Miskolc, 2019. március 13.

Dr. Stiber Vivien

járási hivatalvezető nevében és megbízásából:



Dudás Attila
koordináló ügyintéző h.



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

MISKOLCI JÁRÁSI HIVATALA

Ügyiratszám: BO-08/KT/03193-9/2019.

Tárgy: **ÉRV Zrt. (Kazincbarcika) által Onga és Borsodszirák közötti ivóvíz távvezeték létesítésére irányuló előzetes vizsgálati eljárásban a dokumentáció, közlemény és kérelem megküldése a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének**

Melléklet: 1 pld. előzetes vizsgálati dokumentáció
elektronikus adathordozón (CD)
1 pld. közlemény
1 pld. kérelem

Ügyintéző: Lakatosné Horváth Nikoletta

Sajóvámos Község Önkormányzat Jegyzője

Sajóvámos

Munkácsy u. 2.)

3712

Az **Érv Zrt.** (3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1.) képviseletében eljáró Titán Csillag Kft. (3528 Miskolc, Kisfaludy u. 3.) által **Onga és Borsodszirák közötti ivóvíz távvezeték létesítésére** (Miskolc-Borsodi régió közötti kooperációs távvezeték építése) irányuló ügyben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán indult előzetes vizsgálati eljárásban a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rend. („R.”) 3. § (4) bekezdése alapján – mint a telepítés helye szerinti település Jegyzőjének megküldöm a létesítményre vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentációt, melyet a Titán Csillag Kft. valamint a Hatás-kör 2000 Bt. (Miskolc) készített.

Az eljárással kapcsolatos tervdokumentáció elérhető a Környezetvédelmi Hatóság <http://emiktf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html> internetes oldalán **BO-08/KT/3193/2019. számon**. Az előzetes vizsgálati dokumentációt Hivatalunk elérhetővé tette a hatáskörrel rendelkező szakhatóságnak.

Egyidejűleg megküldjük a tárgyi előzetes vizsgálati eljárásról készült közleményt és kérjük, hogy a „R” 3. § (4) értelmében **haladéktalanul** szíveskedjék gondoskodni annak közterületen, és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tételéről.

Kérjük, hogy a közlemény közhírré tételét követő **5 napon belül** tájékoztassa a Környezetvédelmi Hatóságot a közhírré tétel időpontjáról, helyéről, valamint a kérelembe és mellékleteibe való betekintési lehetőség módjáról írásban, a tájékoztatásnak a **komplex@borsod.gov.hu** e-mail címre történő megküldésével.

Levelünkhöz csatoljuk az előzetes vizsgálati dokumentáció elektronikus példányát (CD-t), a kérelmet és a közleményt.

Együttműködését előre is köszönjük.

Miskolc, 2019. március 13.

Dr. Stiber Vivien

járási hivatalvezető nevében és megbízásából:



Kapják:

1. Sajóvamos Község Önkormányzat Jegyzője (3712 Sajóvamos, Munkácsy u. 2.) + **TV**
(email: onkormanyzat@sajovamos.hu) + **melléklet**
2. Iratokhoz